

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie**. Nr postępowania: ZP/PN/D/42/19

W związku z pytaniem które wpłynęło od Wykonawcy dotyczącym ww. postępowania, Komisja Przetargowa przedstawia poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej min. raporty z badań drewna na zgodność z Normą DIN EN 71-3:2023 dla metali i innych substancji szkodliwych. Norma PN-EN 71-3:2013-07 - wersja angielska (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-3+A1:2014-12 - wersja angielska) odnosi się do zabawek dla dzieci przeznaczonych do trzymania w ustach lub wkładania do ust, kosmetyków-zabawek lub przyborów do pisania zaklasyfikowanych jako zabawki może być rozważane, że będą one ssane, lizane lub połknięte. Wymagania w ww. normie nie dotyczą zabawek i części zabawek, które ze względu na dostępność, funkcję, masę lub rozmiar w sposób jednoznaczny wykluczają jakiegokolwiek zagrożenie związane z ssaniem, lizaniem lub połknięciem, lub przedłużonym kontaktem ze skórą, gdy zabawka lub część zabawki jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób dający się przewidzieć biorąc pod uwagę zachowanie dzieci. Urządzenia i nawierzchnie placów zabaw nie są uważane za ww. zabawki i nie producenci tego typu sprzętów nie wykonują badań swoich produktów na zgodność z Normą, która dotyczy produktów z innej kategorii. Czy wobec powyższego Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawcy raportu z badań drewna w oparciu o wymagania ww. Normy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawienia raportu z badań drewna dla metali i innych substancji szkodliwych na zgodność z normą PN-EN 71-3+A1:2014-12 z późniejszymi zmianami, alternatywnie dopuszcza raport z badań zgodny z rozporządzeniem nr 1907/6 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony (zmodyfikowany) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy).


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Jednocześnie informujemy, o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **08.07.2019 r. o godz. 11⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.07.2019 r. o godz. 12⁰⁰**.

Wadium należy wnieść najpóźniej **do dnia 08.07.2019 r. do godz. 11⁰⁰**.

Kierownik Działu Zamówień
Publicznych

Agata Ziemska
- 1863 -