

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

- 1) węzła ciepłego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25,
- 2) węzła ciepłego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Międzynarodowej 56 w Warszawie - Nr postępowania ZP/PN/Rb/21/19.

W związku z pytaniami które wpłynęły od Wykonawcy dotyczącymi ww. postępowania, Komisja Przetargowa przedstawia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1:**

prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

**dotyczy budynku przy ul. Międzynarodowej 56:**

Maksymalna temperatura powrotu do sieci w nowo projektowanym węźle w uzasadnionych przypadkach wynosi 65oC (p.2.1 załączonego protokołu Veolia). Parametry instalacji c.o. w budynku przy ul. Międzynarodowej 56 wynoszą 95/70oC (zgodnie z załączoną dokumentacją archiwalną węzła ciepłego).W związku z tym modernizując węzeł ciepły (czyli projektując go z niższymi parametrami) powstanie niedoszacowanie wielkości grzejników istniejących, których wymiana nie jest zakresem prac.

**Pytanie: Co należy zrobić w przypadku gdy wykazana zostanie zbyt mała wielkość istniejących grzejników w ramach prac opisanych w załączniku nr 7.**

#### **Pytanie nr 2:**

**W przypadku budynku Paryska 25 - brak jest informacji o parametrach instalacji c.o. zakresem prac jest doposażenie istniejących grzejników w zawory termostatyczne.**

Zgodnie z przyjętymi zasadami projektowania instalacji grzewczych, głowica termostatyczna redukuje moc grzewczą grzejnika o około 15%. Możliwe jest także dalsze ograniczenie ich mocy wynikającej z ograniczenia parametrów c.o. w węźle ciepłym (z powodów jak w p.1).

**Pytanie: Co należy zrobić w przypadku gdy wykazana zostanie zbyt mała wielkość istniejących grzejników w ramach prac opisanych w załączniku nr 7.**

Załącznik do pytań - protokół założeń techniczno- eksploatacyjnych z Veolii.

#### **Odpowiedź na pyt. 1 i 2:**

Zamawiający nie przewiduje wymiany grzejników.

### **Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:**

Jednocześnie informujemy, o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

termin składania ofert upływa w dniu **29.03.2019 r. o godz. 10<sup>00</sup>.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.03.2019 r. o godz. 11<sup>00</sup>.**

Wadium należy wnieść najpóźniej **do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>.**

Załącznik do pytań przesłanych przez Wykonawcę:

- protokół założeń techniczno- eksploatacyjnych z Veolii.

Przewodnik Działu Zamówień  
Publicznych  
  
Agata Ziemska  
- 1863 -